

**Objet:** TR: Extension de la déchetterie de Port-Brillet

**De :** CHEVREUL Philippe [<mailto:p.chevreul@sdis53.fr>]

**Envoyé :** mercredi 23 novembre 2016 14:31

**À :** Vincent RAYMOND

**Objet :** Extension de la déchetterie de Port-Brillet

Bonjour Monsieur RAYMOND,

**Objet : Extension et régularisation administrative d'une déchetterie intercommunale à Port-Brillet**

Après étude de votre document (annexe 11) portant sur l'évaluation du besoin en eau d'extinction et des capacités de rétention des eaux incendie, je vous indique que les critères et données retenus pour calculer le débit requis au besoin d'extinction est conforme à l'application du document D9 :

- Scénario dimensionnant : feu du stock de déchet verts d'une surface de 1.000 m<sup>2</sup> ;
- Classification des activités : détermination du niveau de risque à partir du fascicule R en stockage, soit un risque catégorisé de niveau 2.

Soit un débit requis pour l'extinction de 90 m<sup>3</sup>/h pendant deux heures.

Par ailleurs, la détermination de la capacité de rétention des eaux d'extinction à partir du document D9A n'apporte pas d'observation. Vous avez retenu en surface de drainage la totalité du site, abstraction des surfaces herbées, soit un équivalent de 10.000 m<sup>2</sup>. L'application de la D9A prévoit une rétention d'un volume de 280 m<sup>3</sup>.

Cordialement.



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE  
ET DE SECOURS DE LA MAYENNE

**Lieutenant-Colonel CHEVREUL Philippe**

**Chef du groupement Prévention-Prévision-Opérations**

19, Rue Eugène Messmer

BP 60533

53005 LAVAL Cedex

0243591615

0687691353

[p.chevreul@sdis53.fr](mailto:p.chevreul@sdis53.fr)

<http://www.sdis53.fr>